



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
**СВОБОДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ПРОКУРАТУРА**

ул. Почтамтская, 95, г. Свободный,  
Амурская область, 676456

Главам администраций с/с 565128 922300  
сельсоветов Свободненского района



24.06.2026 № 7/3-04-2026/1333-26-20100005

**ИНФОРМАЦИЯ**  
для размещения в Telegram

Свободненской городской прокуратурой проведена проверка требований санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности в ГБУЗ АО «Свободненская межрайонная больница».

По результатам проверки установлено, что в ГБУЗ АО «Свободненская межрайонная больница», а именно в отделении первичного сосудистого неврологического отделения на покрытии стен имеются дефекты и повреждения, следы протекания и признаки поражений грибок, в палатах в детском отделении также имеются дефекты стен.

Кроме того, выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, помещение хирургического корпуса не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и эвакуацией при пожаре, не установлены пожарные извещатели, а также другие нарушения.

В целях устранения выявленных нарушений заместителем городского прокурора и.о. главного врача ГБУЗ АО «Свободненская межрайонная больница» внесено представление об устранении нарушений.

Кроме того, возбуждены дела об административном правонарушении городской прокуратурой в отношении должностного лица - и.о. главного врача ГБУЗ АО «Свободненская межрайонная больница» по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, за каждое из которых предусмотрены наказания в виде штрафов в размере 1000 рублей и 30000 рублей соответственно.

И.о. городского прокурора  
младший советник юстиции

А.А. Ефименко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F02979B8F759D468A9167DE98D346F3D  
Владелец **Ефименко Алексей Александрович**  
Действителен с 19.05.2026 по 12.08.2027

А.В. Бикбулатова, тел. 89245796339

Свободненская городская прокуратура Амурской  
области  
№ 7/3-04-2026/1333-26-20100005